

安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石油天然气股份有限公司广东江门鹤山雅瑶城山加油站安全现状评价	报告提交时间	2024 年 3 月 22 日
现场勘查人员	李福春、赵飞云	现场勘查时间	2024 年 3 月 5 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	李福春	项目组成员	赵飞云、肖云玲、熊昆、林文海
报告编制人	李福春、赵飞云	报告审核人	劳业来
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然
项目简介			
1、项目情况 中国石油天然气股份有限公司广东江门鹤山雅瑶城山加油站（以下简称“该加油站”）位于鹤山市雅瑶镇直水村侧，成立于 2002 年 10 月 09 日，经鹤山市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码：91440784743676917X，法定代表人：胡梅，公司类型：股份有限公司分公司（上市、国有控股）。经营范围：许可项目：危险化学品经营(带有储存设施经营)(凭有效的《危险化学品经营许可证》核定的经营范围经营)；烟草制品零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：凭总公司授权开展经营活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 该加油站持有鹤山市应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》（江 WH 经[2018]Fb009 II 2III1），该加油站于 2023 年 7 月法定代表人由梁力变更为胡梅，同时变更了《危险化学品经营许可证》，变更后《危险化学品经营许可证》的有效期为 2023 年 7 月 26 日至 2024 年 4 月 11 日，经营方式：零售，许可范围：汽油、柴油（备注：三级加油加气合建站，其中汽油罐 15m³×1 个，柴油罐 15m³×2 个）。现即将到期，须申请延期换证。 该加油站占地面积为 800.1m²，该加油站主要构筑物包括埋地罐区、罩棚（加油区）、站房和卫生间。埋地罐区设在该加油站东侧，内含 3 个埋地卧式储罐，分别为 1 个 15m³ 的 92#汽油罐，2 个 15m³ 的 0#柴油罐，柴油折半后算出总罐容为 30m³。油罐总容积 V≤90m³，且汽油罐单罐容积 V≤30m³，柴油罐单罐容积 V≤50m³。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 3.0.9 条规定，该加油站属于三级加油站。该加油站配备卸油油气回收系统。 2、项目评价结论 中国石油天然气股份有限公司广东江门鹤山雅瑶城山加油站的安全现状符合《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》、《汽车加油加气加氢站技术标准》等现行法律、法规、标准的要求，具备储存、零售经营汽油和柴油的安全生产条件，符合申请危险化学品经营许可证延期的安全条件。			

中国石油天然气股份有限公司广东江门鹤山雅瑶城山加油站现场勘察影像：

