

安全评价项目网上公开表

项目名称	中油碧辟石油有限公司河源分公司专项安全评价	报告提交时间	2023 年 08 月 02 日
现场勘查人员	李福春、赵飞云	现场勘查时间	2023 年 06 月 15 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	李福春	项目组成员	赵飞云、肖云玲、熊昆、林文海
报告编制人	李福春、赵飞云	报告审核人	劳业来
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然
项目简介			
(1) 项目情况 该加油站位于河源市源城区高塘管理区， 占地面积 3844m²， 成立于2005 年 04 月 19 日， 经河源市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码：914416007750798426，法定代表人：彭杰， 公司类型：有限责任公司分公司(法人独资)， 现有工作人员 11人。持有成品油零售经营批准证书（油零售证书第44P30103 号），有效期至 2025 年08 月 06 日，该加油站持有《危险化学品经营许可证》（粤河危化经字[2022]0033 号），有效期2021 年 04 月27 日至 2024 年 04 月26 日，许可经营范围：汽油、柴油（备注：三级加油站，其中汽油罐 30m³ ×2 个，柴油罐20m³ ×2 个）。该加油站于2023 年 2 月在原址上将原4 台 6 枪加油机（北京长吉）更换为新的 4 台 6 枪加油机(吉蔚)。 该加油站设置有4 台 6 枪加油机，共有 24 支加油枪；4 个埋地卧式储罐， 分别为20m³ 的 0#柴油罐 2 个，30m³ 的 92#汽油罐 1 个，30m³ 的 95#汽油罐 1 个，柴油容积折半计入油罐总容积，则该加油站储罐总容积 V=（30+30+20/2+20/2） m³ = 80m³ 。依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中 3.0.9 条关于加油站等级划分的规定，“总罐容V≤90m³， 汽油罐容积V≤30m³， 柴油罐容积 V≤50m³ 为三级加油站” 的规定，该加油站属三级加油站。 (2) 项目评价结论 中油碧辟石油有限公司河源分公司更换加油机后的安全现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据 2015 年5 月 27 日国家安全监管总局令第 79 号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等法律、法规、标准的要求，具备安全经营条件。			

中油碧辟石油有限公司河源分公司现场勘察照片：

